

Комунальний вищий навчальний заклад  
“ Олександрійський педагогічний коледж  
імені В. О. Сухомлинського”

Затверджено  
наказ директора  
від 15.03.2019 № 16/02-04

**ІНСТРУКЦІЯ № 36**  
**Охорони праці для**  
**слюсаря – сантехніка, теплотехніка**

**1. Загальні вимоги безпеки**

- 1.1. До роботи слюсаря – сантехніка при роботі з санітарно – технічними та теплотехнічним обладнанням допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд мають посвідчення про проходження спеціального навчання, пройшли вступний інструктаж, та інструктаж на робочому місці.
- 1.2. Слюсар – сантехнік, теплотехнік проходить навчання, інструктаж та атестацію в установленому порядку.
- 1.3. Приміщення для ремонту санітарного та теплотехнічного обладнання повинно бути обладнане слюсарним верстатом з набором справного слюсарного інструменту. Робоча зона навколо верстата повинна бути вивільнена від зайвих предметів, речей.
- 1.4. При виконанні ремонтних, налагоджувальних робіт з санітарним та теплотехнічним обладнанням слід звертати увагу на такі небезпечні фактори, як можливість загорань в майстерні та в приміщеннях де є санітарне теплотехнічне обладнання, можливість ураження електрострумом, можливість травмування при використанні несправного інструмента, обладнання.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

- 2.1. Перед початком роботи необхідно обійти та перевірити технічний стан санітарного (в зимовий період тепло – технічного) обладнання при необхідності виконати ремонт обладнання.  
Про всі виявлені несправності обладнання терміново доповісти завідувачому господарством коледжу та приймати міри по усуненню їх.

**3. Вимоги безпеки під час роботи**

- 3.1. Виконувати полагоджувальні, ремонтні роботи з санітарно та теплотехнічним обладнанням потрібно тільки справним інструментом.
- 3.2. Використовувати для захисту тіла спецодяг, брезентові рукавиці, для самозахисту очей – окуляри.
- 3.3. Роботу у водопровідних, каналізаційних та інших колодязях виконувати в складі 2 – х чоловіків попередньо перевіривши при цьому на не загазованість їх.
- 3.4. Не дозволяється виконувати роботи в колодязях, елеваторних вузлах, підвальних приміщеннях з температурою більше 40<sup>0</sup> по Цельсію без приточної вентиляції.
- 3.5. Працювати в лісах, люльках, монтажних пастилах та інших пристосувань, обладнань слюсар може тільки після дозволу завідуючого господарством.
- 3.6. Різання, рубання та інші операції по обробці труб їх підготовці, нарізань різьби необхідно виконувати тільки в майстерні.
- 3.7. Електрогазозварювальні роботи при ремонті обладнання виконувати тільки при наявності наряду – допуску.
- 3.8. Користуватись в роботі тільки справним електроінструментом заводського виготовлення, підключеного до електромережі тільки через штепсельні розетки та вилки з непошкодженою ізоляцією електропроводів.

#### **4. ВИМОГИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБОТИ**

- 4.1. Прибрати робоче місце.
- 4.2. Вимкнути всі електроприлади з електромережі.
- 4.3. Вкласти на місце робочий інструмент.
- 4.4. Вимкнути електроосвітлення та здати ключі черговому.

#### **5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ**

- 5.1. В разі виникнення аварійної ситуації в системах санітарно – технічного, тепло – технічного обладнання слюсар повинен перекрити засовку трубопроводу на вводі де сталася аварія (порив трубопроводів, витікання води з кранів, засовків, фланцевих з'єднань, тощо) і після цього виконувати ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації.


Інструкцію склав:



Н.В. Харік

Погоджено:

Провідний фахівець  
(інженер з ОП)



М.Г. Сердюк